LEGENDA DEI SIMBOLI

- cavidotto interrato in PVC tipo corrugato a doppia parete PN450
- Pozzetto in cls prefabbricato 60x60xh60 esterno per ispezione e passaggio cavi elettrici
- Quadro Elettrico
- Treccia di rame nudo sezione 35mmq
- Dispersore intenzionale a croce lunghezza 2m in pozzetto ispezionabile
- Lampione

ELENCO CONDUTTURE

TRATTO 1
CAVIDOTTO 2x Ø110
FG16R16 5x6mmq Alim. Sollevamento
TRATTO 2
CAVIDOTTO 2x Ø110
FG16R16 5x6mmq Alim. Sollevamento
TRATTO 3
CAVIDOTTO 3x Ø110
FG16R16 5x6mmq Alim. Sollevamento
FG16R16 4x2,5mmq Pompa 1
FG16R16 4x2,5mmq Pompa 2
FG16R16 3x2,5mmq Illuminazione
Segnale Misuratore Livello
Segnale Galleggiante x3
Segnale Misuratore Portata
TRATTO 4-5
CAVIDOTTO 2x Ø110
FG16R16 4x2,5mmq Pompa 1
FG16R16 4x2,5mmq Pompa 2
FG16R16 3x2,5mmq Illuminazione
Segnale Misuratore Livello
Segnale Galleggiante x3
TRATTO 6
FG16R16 3x2,5mmq Illuminazione
TRATTO 7
CAVIDOTTO 2x Ø110
Segnale Misuratore Portata



ACQUE S.p.A.
Uffici e Sede amministrativa:
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO
Via A. Bellatalla, 1
tel. 050/843111 - Fax 050/843260
Sede Legale: 50053 EMPOLI (FI) Via Gargliano, 1

COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

RECUPERO SCARICO FOGNARIO DIRETTO VIA II GIUGNO - FRAZIONE PONTE A ELSA - EMPOLI

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola	Titolo:		
T.EL.1	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO	SCALA 1:50	
		DATA Gennaio 2019	

INGEGNERIE TOSCANE
Sede Firenze Via De Sanctis,49/51 - 50136 - Cod.Fisc. e P.I.V.A. 06111950488
Organizzazione con Sistema di Gestione Integrato Certificato in conformità alle normative ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SA8000

PROGETTISTA :
Ing. Giovanni SIMONELLI

GEOLOGO :
Dott. Geol. Nicola CEMPINI

COLLABORATORI :
Ing. Beatrice SALANI
Dott. Geol. Carlo FERRI
Ing. Carmine MIULLI

CONSULENTI TECNICI:
Ing. Robi Novelli
Ing. Andrea Leoni

COMMESSA IT:
INGT-TPLPD-ACQFC696

CODICE COMMESSA COMMITTENTE:
I18F2007

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Beatrice SALANI

RESPONSABILE COMMESSA I.T.: Ing. Beatrice SALANI

RESPONSABILE COMMESSA ACQUE: Geom. LASTRAIOLI

DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE :
Ing. MARIO CHIARUGI

COMMITTENTE :
ING. ROBERTO CECCHINI

REV.	Data	DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO / APPROVATO
00	31/01/2019	Prima emissione		Simonelli/Chiarugi

Vietata la riproduzione e la diffusione.