

Geometra David BACCELLINI

Associazione professionale ingegneri
Ing. IVAN LOMBARDO e Ing. ALESSIO MANGINI

oggetto

ubicazione

committente

TAVOLA n.

5b

PROGETTO

- Pianta

1:500

committe

I Progettisti

LEGENDA:

 Limite zona di intervento (P.U.A. 12.3)

scala 1:500		Area impermeabile	Area permeabile	Portata richiesta conduttura $Q=I \cdot 10 / 3,6 \cdot \phi \cdot \psi \cdot A$	Portata Massima conduttura di progetto $P=0,1\% - PVC \text{ SN2}$
	Area di competenza della tubatura in PVC avente diametro ø200mm	260,82 mq	124,67 mq	0,005593 mc/sec	< 0,009776 mc/sec
	Area di competenza della tubatura in PVC avente diametro ø315mm	1.098,10 mq	222,35 mq	0,026118 mc/sec	< 0,032795 mc/sec
	Area di competenza della tubatura in PVC avente diametro ø400mm	1.233,39 mq	275,95 mq	0,049434 mc/sec	< 0,061989 mc/sec
	Area di competenza della tubatura in PVC avente diametro ø500mm	1.483,52 mq	244,79 mq	0,076607 mc/sec	< 0,112487 mc/sec

